

PRÜFZEUGNIS

über die Prüfung von „Eigensichere Apparate zum direkten Anschluss an die Trinkwasserinstallation – Anforderungen und Prüfungen“ nach DVGW-Arbeitsblatt W 540 (04/2010)

Auftraggeber: D.H.W. Schultz & Sohn GmbH, 22525 Hamburg
Hersteller: D.H.W. Schultz & Sohn GmbH, 22525 Hamburg
Produktionsstätte: D.H.W. Schultz & Sohn GmbH, 22525 Hamburg
Vertreiber: D.H.W. Schultz & Sohn GmbH, 22525 Hamburg
Prüfgegenstand: Vorlagebehälter für Brandschutzeinrichtungen
Produktname: DHW-FL-500
Anschlussweite: 2 x DN 25
Art der Prüfung: Baumusterprüfung
DVGW-Az.: 10-0580-W
TZW-Az.: FA 016/10
Prüfzeitraum: 08.12.2010 – 22.03.2011

Die Anforderungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 540 (04/2010) wurden erfüllt.

Die Einzelergebnisse der Untersuchung sind in einem gesonderten Prüfbericht zusammengefasst.

Karlsruhe, den 22.03.2011



Dr. J. Klinger / i.A. Dr.-Ing. R. Turkovic
Leiter der Prüfstelle Wasser

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet