



**CERT**

# DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

## DVGW CERT Conformity Certificate

**AS-0625BQ0387**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Anschlussichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>	D.H.W. Schultz & Sohn GmbH Randstraße 3-5, D-22525 Hamburg
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	D.H.W. Schultz & Sohn GmbH Randstraße 3-5, D-22525 Hamburg
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den gewerblichen Einsatz (0625)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Vorlagebehälter mit Pumpe für Brandschutzeinrichtungen
<b>Modell</b> <i>model</i>	Kompaktanlage DHW-FL 600 - 900
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 22.08.2024 (TZW) Baumusterprüfung: 4-00054/22 vom 08.02.2022 (TZW) Ergänzungsprüfung: vom 30.10.2015 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

**Ablaufdatum / AZ** 11.10.2027 / 24-0838-WNV  
*date of expiry / file no.*

20.09.2024 LE A-1/2  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Kompaktanlage DHW-FL 600 - 900	Art der Absicherung: Freier Auslauf Typ "AB"	gem. DIN EN 13077 (01.09.2008) Der freie Auslauf war bisher mit dem Zertifikat NW-0402BQ0387 zertifiziert.

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NW-6102BO0327	Kugelhahn	ECOGREEN/401G; 406G; 402G; 407G	VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A.

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Anschlussdurchmesser: DN 25, (R1")  
 Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.  
 Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.  
 Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.